

PID:  
01013300  
CID:  
C.1993.26

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ELETTRIO BRESCIA SPA  
VIA BULLONI 36  
25040 CAMIGNONE BS**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**CSV-IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Cavi isolati con gomma siliconica  
( FG4OR )**

*Silicone rubber insulated cables  
( FG4OR )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2008-12-09**

Data di aggiornamento / Updated on

**2010-03-22**

Sostituisce / Replaces

**2008-12-09**

  
**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2008-12-09

Data di aggiornamento / Updated on 2010-03-22

Sostituisce / Replaces 2008-12-09

## Prodotto | Product

# **Cavi isolati con gomma siliconica** **Silicone rubber insulated cables**

## Concessionario | Licence Holder

**ELETTRIO BRESCIA SPA**  
**VIA BULLONI 36**  
**25040 CAMIGNONE BS**

## Marchio | Mark



CSV-IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95002976 C02209678

25040 CAMIGNONE

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme

Capitolato Tecnico IMQ CPT-008 Ed. 2004  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

Test Specifications IMQ CPT 008 Ed. 2004  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

01EK00004

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable **Cavo multipolare flessibile isolato con gomma siliconica sotto guaina di PVC /**  
**Multicore flexible cable silicone rubber insulated PVC sheathed**

Sigla di designazione | Type designation **FG40R**

Tensione nominale | Rated voltage **300/500 V**

Costruzione | Construction **Limitato alla costruzione di 6 anime di sezione 1,5 mm<sup>2</sup> / Limited to construction**  
**with 6 cores of nominal cross-section area 1,5 mm<sup>2</sup>**

Temperatura di impiego | Normal operating temperature **90°C e fino a 105°C per breve durata / 90°C and up to 105°C for short time**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.100DSF

- filo distintivo | - identification thread **ro-bi-vi-bi (20-90-70-90)**  
- stampigliatura | - printing **ELETTRIO BRESCIA o E.B.**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Caratteristiche costruttive in conformità alla CEI 20-20/13  
Identificazione conduttori: Giallo/verde, Giallo/verde, blu, blu, marrone, nero

Constructional characteristics according to CEI 20-20/13  
Identification conductors: yellow/green, yellow/green, blue, blue, brown, black

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I001GB

BTK.010100.DA1T

Diritti modelli CS - 0101 - Cavi isolati con gomma | CS models - 0101 - Rubber insulated cables

1

  
IMQ S.p.A.